

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole,, w m-ci Ustrzyki Dolne

Informuję, że w dniu 08.04.2009 r. na adres: <um@ustrzyki-dolne.pl> wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole” w m-ci Ustrzyki Dolne z prośbą o odpowiedź na n/w pytania:

I. Instalacja wodociągowa:

1. W opisie technicznym pkt 4.2.5 - Armatura, mowa jest o wyposażeniu instalacji w zawory termostaticzne do cyrkulacji oraz mieszacze ciepłej wody - brak pozycji w przedmiarach - gdzie należy ująć.
2. Poz. 47 przedmiaru - baterie natryskowe - szt. 1, natomiast poz. 27 przedmiaru nr 5 inst. kan. sanitarnej - montaż kabin natryskowych - kpl 3 - ile należy przyjąć baterii.

II. Instalacja kan. sanitarnej:

1. Proszę podać wielkość umywalk dla dzieci oraz dla personelu.
2. Poz. 36 przedmiaru - wsporniki i uchwyty dla niepełnosprawnych - czy w wyposażeniu WC należy uwzględnić montaż białego montażu dla niepełnosprawnych tj. umywalka, wc.
3. Poz. 32 przedmiaru - studnie o śr. 800 mm - studnia S0, S1 - natomiast w opisie poz. 4.3.4 - przewidziano studnie WAVIN dn 425 - jakie studnie należy wycenić.

III. Instalacja technologiczna:

1. Poz. 17 przedmiaru – montaż zmywarki – czy przedmiotem jest też dostawa zmywarki, czy tylko montaż.
2. Na dostarczonych rysunkach w pom. 1.16 zmywalnia naczyń na wyposażeniu jest młynek koloidalny – czy jest przedmiotem oferty, czy należy do dostawy wyposażenia technologicznego zmywalni.

IV. Instalacja c.o.:

1. W przedmiarze brak pozycji – zawór odcinający powrotny typu RLV – gdzie należy uwzględnić w/w.

Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi:

I. Instalacja wodociągowa:

- Ad. 1 - Element 4. Instalacja wodociągowa w przedmiarze należy **dodać pozycję 60** i wycenić przez analogię - KNR 2-15 0117/02
Mieszacze wody z zaworem termostatycznym TVM-W
Ø 20 x 2,25 - **kpl. 4**
- Ad. 2 - W **pozycji 47** przedmiaru – baterie natryskowe, należy przyjąć ilość do wyceny - **szt. 4**
oraz w elemencie 5. Inst. kan. sanit. w **pozycji 27** przedmiaru – kabiny natryskowe należy przyjąć ilość do wyceny - **szt. 4**

II. Instalacja kan. sanitarnej:

- Ad. 1 - Wielkość umywalk proszę przyjąć do wyceny dla dzieci szer. 40 cm i personelu szer. 50 cm
- Ad. 2 - W **pozycji 36** przedmiaru - wsporniki i uchwyty dla niepełnosprawnych wycenić tylko jak w przedmiarze (bez białego montażu dla niepełnosprawnych tj. umywalka, wc).
- Ad. 3 - W **pozycji 32** przedmiaru - studnie rewizyjne śr. 800 mm (studnia S0, S1) – należy wycenić jak w przedmiarze

III. Instalacja technologiczna:

- Ad. 1 - **Pozycję 17** przedmiaru zgodnie z podana podstawą należy wycenić jako zmywak z stali nierdzewnej (dostawa i montaż).
- Ad. 2 - Młynek koloidalny – nie jest przedmiotem oferty, nie należy wyceniać

IV. Instalacja c.o.:

- Ad. 1 - Element 3. Instalacja c.o w przedmiarze należy **dodać pozycję 53** i wycenić przez analogię - KNR 2-15 0408/01
Zawór odcinający powrotny typu RLV - **szt. 71**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

- 1 x adresat
1 x internet - przetargi aktualne
1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**

mgr *Janusz Przybyła*
Z-CA BURMISTRZA

