

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
3 Stacja transformatorowa Jureczkowa 2, obwód 1					
004 KNR 5/0903-0401	Montaż haka wiszarakowego z uchwytem SO dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm		8 20		słup
005 KNR 5/0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35 mm ²		0,240 6,051		km/prz
006 KNR 5/1002-0101	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednostronnego, o wysięgu do 0,9 m, do słupów żelbetowych i strunobetonowych		3 10		szt
007 KNR 5/1004-0201	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSc-70		3 10		szt
008 KNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki		3 10		kpl
009 KNR 5/401/4	Wyposażenie rozdzielnic stacyjnej w układ pomiarowy i sterowniczy oświetlenia ulicznego (p.a.)		1	✓	kpl
010 KNR 5/906/2	Montaż zabezpieczenia wadliwego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa		3 10		szt
011 KNR 5/0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GKO/B 0,66/5 z odłącznikiem		7	2	szt
012 KNR 5/0907-0300	Montaż uziorów lub przewodów uzimających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykopu ręcznie, w gruncie kat.IV		23	45	m
013 KNR 5/906/3	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych kompletnego uzimacza TT-2-CC		7	2	szt
014 KNR 5/0907-0500	Mechaniczne pogrążenie uziorów prętowych pionowych w gruncie kat.III		72	24	m
015 KNP 1813/1346/12	Pomiar rezystancji uzimienia słupa linii elektroenergetycznej		7	2	szt
Stacja transformatorowa Jureczkowa 2, obwód 2					
003 KNR 5/903/4	Montaż haka wiszarakowego z uchwytem SO dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm		71 20		słup
004 KNR 5/905/1	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35 mm ²		0,353 6,005		km/prz
005 KNR 5/1002/1	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednostronnego, o wysięgu do 0,9 m, do słupów żelbetowych i strunobetonowych		5 10		szt
006 KNR 5/1004/2	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSc-70		5 10		szt
007 KNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki		5 10		kpl
008 KNR 5/906/2	Montaż zabezpieczenia wadliwego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa		5 10		szt
009 KNR 5/906/3	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GKO/B 0,66/5 z odłącznikiem		7	2	szt
010 KNR 5/907/3	Montaż uziorów lub przewodów uzimających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykopu ręcznie, w gruncie kat.IV		23	45	m
011 KNR 5/907/5	Mechaniczne pogrążenie uziorów prętowych pionowych w gruncie kat.III		72	24	m
012 KNR 5/906/3	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych kompletnego uzimacza TT-2-CC		7	2	szt
013 KNP 1813/1346/12	Pomiar rezystancji uzimienia słupa linii elektroenergetycznej		7	2	szt