



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ustrzyki Dolne dn.2011-01-21

ZP-270.271.11.2011

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Dotyczy: Przetargu na realizację zadania pod nazwą:

**„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych - etap III”**

Informuję , że na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 17 stycznia 2011r wpłynęło pismo – e-mail zawierające zapytanie o treści:

**„ Proszę o wyjaśnienie jakie słupy należy zamontować, gdyż w przedmiarze i kosztorysie zamieszczonym na stronie zamawiającego jest podane 5 słupów S-80Rw/4 natomiast w dokumentacji jest podany słup ozdobny L-0.2, oraz jakie oprawy należy zamontować na tych słupach, gdyż to nie jest sprecyzowane”**

### **Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi:**

Zmienia się „opis robót” w Przedmiarze robót dla zadania „**Przebudowa placu dworcowego**” Element . 7 Oświetlenie poz. 72 poz. 74 , poz. 75 , poz.79 , poz.80, poz.81 w następujący sposób:

#### **Poz. 72 - Opis robót otrzymuje brzmienie:**

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych czarnych ( powłoka antykorozyjna), o masie do 250 kg w gruncie kat.IV – słup ozdobny o wysokości 7,0 m wraz z fundamentem.

#### **Poz. 74 - Opis robót otrzymuje brzmienie :**

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych czarnych ( powłoka antykorozyjna) , o masie do 250 kg w gruncie kat.IV – słup ozdobny o wysokości 10 m wraz z fundamentem.

#### **Poz. 75 - Opis robót otrzymuje brzmienie:**

Montaż wysięgników rurowych aluminiowych – wysięgniki czarne ozdobne łukowe o długości ok. 2,0m każdy tj. korona : 6 wysięgników zamontowanych na 1 słupie (komplet)

**Poz. 79** - Opis robót otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna - 150W , klosz – kula średnicy 45 cm ,wandaloodporna" , klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

**Poz. 80** - Opis robót otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna 70 W , klosz – kula średnicy 45 cm ,wandaloodporna", klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

**Poz. 81** - Opis robót otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna – 150 W, klosz – kula średnicy 45 cm ,wandaloodporna", klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

**W celu zachowania ujednolicenia oświetlenia w mieście oraz pełniejszego zobrazowania przedmiotu zamówienia pomocniczo zamieszczamy zdjęcia lamp zamontowanych w parku Ustrzyki Dolne.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Burmistrza  
mgr Jacek Przybyła  
Z-ca Burmistrza

**Otrzymują:**

1 x adresat  
1 x Internet  
1 x a/a


















KAWIARNIA  
CUKIERNIA  
Szelców  
z Leska

CUKIERNIA  
Szelców z Leska

POLECANI  
szelców z leska  
ciastka  
orty  
lody

17  
WO

⚡  
NE DOTYKAĆ  
nie dotykać

RB1 G890