

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu
nieograniczonego

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 28.12.2011 r. wpłynęło pismo-fax
zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pod nazwą :

***„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne”***

z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie :

Pytanie 1

W celu oszacowania kosztów proszę o określenie specyfikacji technicznej
materiału : biowłóknina, geowłókniną o szer. 5 m i 3,2 m.

Pytanie 2.

Proszę o określenie na jaką odległość będzie wywożony gruz z rozbiórki
budynków oraz drzewa po wycince.

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

Ad 1. Parametry techniczne **biowłókniny** do umocnienia skarp :

- gramatura biowłókniny 200 - 250 g/m²
- waga wsianych nasion 25 - 40 g/m²
- wytrzymałość na rozciąganie 30 - 40 daN wzdłuż i wszerz
- wodochłonność 600 – 800 %

Parametry techniczne **geowłókniny** do wykonania warstwy
wzmacniającej pod warstwy technologiczne okrywy wysypiska:

- włóknina separacyjna (igłowana)
- wytrzymałość na rozciąganie $\geq 7,0$ kN/m
- wodoprzepuszczalność (przepływ wody) w kierunku prostopadłym
 ≥ 90 l /m²s

Ad. 2. Gruz z rozbiórki budynków wywożony będzie na odległość 10 km
(transport tam i z powrotem = 20 km)
- przedmiar robót pozycja 5.12 (1 km) + 5.13 (krotność 19)
Natomiast drzewa po wycince nie wchodzą w zakres zamówienia.
Roboty z tym związane zostały już wykonane.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułuja