

Ustrzyki Dolne 23. 12. 2013r.

IGP:2220/12/12

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.
„ ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń ”
ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne**

Informuję, że w dniu 17.12.2013r. na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo – fax zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń” ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne o treści jak niżej:

Zakład..... zwraca się o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru:

**Pytanie 1: Dot. poz. 1.1.12 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe przeznaczone do szkół(korytarz i sale lekcyjne)
Proszę podać parametry wykładziny.**

Zamawiający odpowiada:

Ad 1.

Poz. 1.1.12 otrzymuje brzmienie „ Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe w kolorach przeznaczone do szkół (korytarz i sale lekcyjne)”
Wykładzina PCV - wielowarstwowa (heterogeniczna) z przezroczystą warstwą użytkową, antypoślizgowość klasy R 11, odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów), z klasyfikacją trudnopalności określoną w deklaracji zgodności lub certyfikacie CE, o klasie ścieralności T, zabezpieczona poliuretanem (PUR).

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x BIP – przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż.  Szuja

