

IGP:2220/133 / 14

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.
„ ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń ”
ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne**

Informuję, że w dniu 02.01.2014r. na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo – fax zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń**” **ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne** o treści jak niżej:

ZAPYTANIE DO SIWZ

Dotyczy: Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania p.n.

„ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń” ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Art.38 ust.1 zwracamy się z następującymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Proszę o podanie grubości posadzki cementowej przeznaczonej do zerwania.(punkt 2 obmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ)
2. Proszę o podanie wymaganej grubości izolacji przeciwdźwiękowej poziomej pod posadzkowej z płyt styropianowych występującej w nowo wykonywanej posadzce(punkt 6 obmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ)
3. Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor żąda wykonania warstwy wygładzającej gr. 2mm z zaprawy samopoziomującej wraz z gruntowaniem gruntem dyspersyjnym tylko na powierzchni starych posadzek – zgodnie z pkt. 10 i 11 obmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ (270 m²)- czy też na całej powierzchni przeznaczonej pod położenie wykładziny (356 m²).
Jakie wartości przyjąć w punktach 10 i 11 obmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ przyjąć wartości 270 m² czy 356 m².
4. Proszę o podanie rozwiązania cokołu przyściennego.
Czy cokół przyścienny ma być zawarty w ofercie, jeżeli tak to w jakich pozycjach.

5. Zgodnie z instrukcjami producentów wykładzin wylewka wygładzająca z zaprawy samopoziomującej powinna mieć grubość średnio 3 mm.
Czy należy przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarem grubość 2mm czy też należy ją zwiększyć do 3mm

Zamawiający odpowiada:

- Ad. 1. Proszę przyjąć grubość rozbieranej warstwy cementowej **5 cm**
- Ad. 2. Do wyceny przyjąć izolację z płyt styropianowych grubości **3 cm**
- Ad. 3. Do wyceny proszę przyjąć wartości jak podane przedmiarze robót czyli **poz.1.1.10 = 270,00 m² oraz 1.1.11 = 270,00 m²**
- Ad. 4. Cokół należy wykonać z wywiniecia wykładziny na ściany na wys. min 10 cm co należy uwzględnić przy wycenie **poz. 1.1.12 oraz 1.1.13**
- Ad. 5. Do wyceny proszę przyjąć warstwę niwelacyjno-wyrównawczą **gr 3 mm**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

- 1 x adresat
1 x BIP – przetargi aktualne
1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Suluja

