

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 31.07.2014 r. wpłynęło pismo - fax oraz e-mail zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych zadania pod nazwą „*Oświetlenie drogi*” w m-ci *Brzegi Dolne* o treści :

Dot.: Oświetlenie drogi w m-ci Brzegi Dolne
Numer ogłoszenia: Nr 5473525

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytania do SIWZ :

Pytanie nr 1

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7

Zalety słupów kompozytowych:

- Słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- Słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej- ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- Słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach

Pytanie nr 3

Czy Inwestor z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm - np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron - np. deszcz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :

Kryterium I :

Koszt eksploatacji słupa w skali roku.

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Ad.1 Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych.
W interesie wykonawcy jest aby użyte materiały miały jak najdłuższe gwarancje producenta.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupa oświetleniowego z kompozytu jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 ze względu, że jest to kontynuacja już rozpoczętego zadania zgodnie z warunkami PGE.
Zmiana zastosowania słupa oświetleniowego z kompozytu wymaga uzyskania nowych warunków technicznych i uzgodnienia projektu.

Ad.3 Inwestor z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, nie przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego proponowanych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet – przetargi aktualne

1 x a/a

z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Przybyła
7-CA BURMISTRZA