



IGP: 2220 / 99 -1 /15

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO

„Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS)”  
ul. Dobra 6 w m-ci Ustrzyki Dolne

W dniu 09 czerwca 2015 r. Zamawiający otrzymał pismo - e-mail z zapytaniem - cyt:

„Dotyczy: „Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS)”

ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pt.: „Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS)” ul. Dobra 6 w m-ci Ustrzyki Dolne wosimy o zmianę parametru wykładziny z antypoślizgowości R11 na atypoślizgowość R10. Wykładzina z antyposlizgowością R11 jest to wykładzina specjalistyczna s tosowana głównie w pomieszczeniach mokrych, bądź w transporcie publicznym. Z uwagi na swoje zastosowanie są one nakrapiane co utrudnia ich utrzymanie w czystości.”

Zamawiający odpowiada:

- 1) Zmienia się zapis w SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia ” pkt 2 p. pkt 2.1 d, który otrzymuje brzmienie:
  - wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe - gr 2,5 mm w kolorach przeznaczone do szkół (korytarz i sale lekcyjne), o parametrach: wykładzina PCV wielowarstwowa (heterogeniczna) grubość warstwy ścieralnej - 0,7 mm, antypoślizgowość klasy R 10, odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów) z klasyfikacją trudnopalności określoną w deklaracji zgodności lub certyfikacie CE, o klasie ścieralności T, zabezpieczona poliuretanem (PUR).

z up. BURMISTRZA  
  
inż. Anna Pyszczalowska - Mikołajek  
Kierownik Wydziału  
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej