

IGP: 2220 / 106 -1 /15

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

„Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS)”
ul. Dobra 6 w m-ci Ustrzyki Dolne

W dniu 11 czerwca 2015 r. Zamawiający otrzymał pismo - e-mail z zapytaniem - cyt:

„Dotyczy: „Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS)”

ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pt.: „Remont pomieszczeń budynku ZSP NR 2 (NSS)” ul. Dobra 6 w m-ci Ustrzyki Dolne pytamy czy dopuszczają Państwo wykładzinę o grubości 2 mm spełniającą pozostałe parametry?? .

Zamawiający odpowiada:

- 1) Podana grubość wykładziny - 2,5 mm jest minimalną grubością określoną w SIWZ przez Zamawiającego. Zapis dotyczący grubości wykładziny PCV i pozostałych jej parametrów pozostaje bez zmian tj.: -„wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe - gr. mim 2,5 mm w kolorach przeznaczone do szkół (korytarz i sale lekcyjne), o parametrach: wykładzina PCV wielowarstwowa (heterogeniczna), grubość warstwy ścieralnej - 0,7 mm, antypoślizgowość klasy R 10, odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów) z klasyfikacją trudnopalności określoną w deklaracji zgodności lub certyfikacie CE, o klasie ścieralności T, zabezpieczona poliuretanem (PUR).”

BURMISTRZ
Romy
mgr Bartosz Romowicz