



Ustrzyki Dolne 14.07.2015 r.

IGP.2220.129.2015

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 09.07.2015 r. wpłynęło pismo dotyczące przetargu nieograniczonego pod nazwą :

Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Zielona

o treści :

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie :

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Na powyższe zapytania udziela się następującej odpowiedzi :

Ad.1 Zamawiający uznaje za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

- 1 x adresat
- 1 x internet - przetargi aktualne
- 1 x a

z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Sudoł
Z-CA BURMISTRZA