



Uwagi:
Zwody poziome, iglice - wykonać z drutu FeZn 8 mm - połączenia wykonać jako skręcane
Zwody pionowe - wykonać z drutu FeZn 8 mm- połączenia wykonać jako skręcane
Złącza kontrolne montować w puszkach jako podtynkowe- połączenia stosować skręcane, krzyżowe
Uziom wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm- połączenia wykonać jako spawane oraz zabezpieczyć antykorozyjnie

Inwestycja:	Przebudowa nadbudowa istniejącego budynku administracyjno socjalnego przy stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych		
Lokalizacja:	dz. nr ewid.: 1823 w m. Ustrzyki Dolne		
Inwestor:	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopemika 1 38-700 Ustrzyki Dolne		
Branża / Faza:	Instalacje elektryczne Projekt budowlany		
Tytuł rysunku:	Instalacja odgromowa / uziom otokowy		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński PDK/0118/PWOE/07		
Data:		Nr rys.:	e1