



ZP.271.65.2017

**Informacja do wszystkich
wykonawców biorących udział
w postępowaniu przetargowym**

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.:
„Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem
zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych”

Informuję, że w dniu 09.10.2017 na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo – e-mail zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych” o treści jak niżej:

Pytanie 1:

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 3.2.2 podana jest informacja, że należy „dostarczyć agregat chłodniczy dostosowany do powierzchni tafli lodowiska” Proszę o podanie minimalnej mocy chłodniczej agregatu do lodowiska.

Pytanie 2:

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 3.2.3 podana jest informacja: Instalacja lodowiska wykonana z paneli lub rur aluminiowych przystosowanych do mrożenia tafli lodowiska.

Na pytania zamawiający odpowiada:

Ad.1

Zamawiający w punkcie 3.2.2 sprecyzował wymagania jakie powinien spełniać dostarczony agregat chłodniczy:

„• wydajność chłodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
• moc ziębnicza agregatu dostosowana do poprawnego mrożenia tafli lodowiska o pow. 450 m², dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego +10°C i temperaturze glikolu -8°C /-11°C, Agregat musi zapewnić prawidłową pracę w temperaturze powietrza zewnętrznego +15°C”.

ad.2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zapewniających utrzymanie tafli lodu dla warunków podanych w punkcie 3.2.2 oraz zapewnić optymalnie niskie koszty eksploatacji lodowiska.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ
nr
mgr Bartosz Romowicz