Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 495.00 m n.p.m.


1:100
1:500
droga grunt. szer.=4.0m
łuk
łuk
łuk
łuk

OZNACZENIE PROFILU: sur
POZIOM PORÓWNAWCZY 505.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx

	500		501		502		502a		503	
RZĘDNA TERENU ISTN.	523.30		520.70		515.70		515.40		508.30	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	521.80	520.92	519.20		514.20		513.90		506.80	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI		108‰ 24.0m		180‰ 27.8m		108 2.8		200‰ 35.5m		207‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE160/PE90 PRZEW. L=151.7m W R.O DN 400									
ODLEGŁOŚCI	0.0	8.2 24.0	24.0	27.8	51.8	2.8	54.6	35.4	90.0	14.1

0
500 501 502 502a 503

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)


Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 480.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 470.00 m n.p.m.
łuk
łuk
łuk
wod.
łuk
droga grunt. szer.=3.0m
łuk
gaz.
łuk
505.40
503.10
500.40
495.90
493.60
492.50
503.90
501.60
498.90
496.65
494.40
492.10
491.45
491.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
14.0m
136 ‰
17.0m
168 ‰
16.1m
246‰
18.3m
121 ‰
19.0m
101 ‰
10.9m
104.1
16.9
121.0
16.1
137.1
146.2
18.3
155.4
18.9
174.3
180.8
11.0
185.3
1
504
505
506
507
508
508a

UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
2. Głębokość uzbrojenia ukazano na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostaecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Inwestor	**GMINA USTRZYKI DOLNE**
Adres	**UL. M. KOPERNIKA 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE**
Projekt	**BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWŚCI ROPIENKA W GMINIE USTRZYKI DOLNE**
Lokalizacja	**M.ROPIENKA, BRELIKÓW**
	GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Zespół projektowy	Nr uprawnień	Branża:	Podpis
Projektant mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/POWS/05	Sanitarna	
Sprawdzający mgr inż. Lidia Wozowicz	PDK/0040/POOS/12	Sanitarna	

Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Data	12.2016
	Skala	1:100/500
Nazwa rysunku PROFIL	Nr rysunku	2.11