
PLNT
Rzut piętra - Instalacja wentylacji mechanicznej sali i sceny i operatorni, chłodzenie serwerowni
ADRES
Ustrzyki Dolne dz nr ewid 1212
TEMAT
Przebudowa pomieszczeń budynku Ustrzyckiego Domu Kultury i rozbudowa o podjazd dla osób uprzywilejowanych
DATA
pazdz-2016
SKALA
1:50
NR RYS.
2
STADIUM
P.W.
Projektant
mgr inż. Jan MISNIAKIEWICZ
Nr uprawnień
46-75
Specjalność
inst.-inż. w zakresie sieci i urz. sanit.
Sprawdzający
mgr inż. Michał KURCON
Nr uprawnień
PDK/0031/POOS/10
Specjalność
inst.-inż. w zakresie sieci i urz. sanit.
LEGENDA:
Kanał nawiewny blaszany
Kanał wywiewny blaszany
Kanał wywiewny A2 Black
Kanał nawiewny A2 Black
Kratka wywiewna z kierownicą i przepustnicą regulacyjną
Kratka nawiewna z kierownicą i przepustnicą regulacyjną
Przepustnica regulacyjna
Wyczystkana kanale wentylacyjnym
Uwaga:
Na kanałach nawiewnych i wywiewnych przewidziec wyczystki dla okresowego czyszczenia wentylacji
Kanały wentylacyjne projektuje sie wykonaz z płyt warstwowych w systemie Climaver A2 Black gr. scianki 40 mm
Kanały wentylacyjne blaszane na zewnątrz budynku ocieplic 100mm warstwą wełny i obłożyc blaszanym płaszczem
pustka nad salą
pustka nad sceną
Operatornia
Serwerownia
Klimatyzator ścienny
Classic Mission 18
5,6kW
Ø6,35/12.7
Agregat freonowy
MSMBCU18
B-B
27cm
280cm
465m3/h
300m3/h
40m3/h